

GMR GAS® s.r.o.

REGULAČNÍ TECHNIKA PRO PLYNÁRENSTVÍ

KOPEČNÁ 241/ 20, 602 00 BRNO – sídlo společnosti

HUSOVA 691, 539 73 SKUTEČ – provozovna

TEL:+420 469 366 111

IČ: 28274318 DIČ:CZ28274318



GMR GAS®

Vyhlášení výrobce o preukázání zhody č. 002/2017 s platností od 31.3.2017

Výrobca: GMR GAS s.r.o.

Kopečná 241/20, 602 00 Brno, Česká republika

Místo výroby: GMR GAS s.r.o.

Husova 691, 539 73 Skuteč

Výrobek:

1. Regulátor tlaku plynu Alz-6U/AB
2. Regulátor tlaku plynu Alz-6U/BD
3. Regulátor tlaku plynu Alz-6U/CE

Stavební výrobek byl podrobený postupu preukazování zhody v zmysle ustanovenia zákona č. 22/1997 Z.z, o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenia vlády č. 163/2002 Z.z., k tomu sa použily tieto podklady:

Protokol o zkúške č. B-30-00352-17 s platnosťou od 31.3.2017

Ktorý vydal: Strojársky skúšobný ústav, š.p., Autorizovaná osoba 22, Hudcova 424/56B, 621 00, Brno, Česká republika.

Údaje o vhodnosti použitia v stavbe: Regulácie vstupného pretlaku zemného plynu, popr. iných plyných médií doporučených výrobcem, v rozsahu 50 až 100 kPa (varianta AB), 100 až 300 kPa (varianta BD), resp. 200 až 400 kPa (varianta CE) na výstupný pretlak 2 kPa - max. objemový prietok 40 až 150 m³/hod. - podľa typu a vstupného tlaku. Používajú sa k pripojeniu plynových zariadení do verejného, domového a priemyselného rozvodu za podmienok projektovania, montáže, prevádzky a údržby stanovených v TDP

Výrobca v zmysle ustanovenia zákona č. 22/1997 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje, že

výrobek je v zhode

s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi uvedených na rube tohto vyhlásenia o zhode.

V Brne, dňa 31.3.2017

© **GMR GAS s.r.o.**

Kopečná 20

602 00 Brno

IČ: 28274318 DIČ: CZ28274318

Bedřich Roman
konateľ spoločnosti